



Serviciile Comerciale Romane SA

www.scrsa.ro

PRECIZARI SUPLIMENTARE

la procedura de achizitie a generatoarelor electrice/grupuri electrogene

Ca urmare a solicitărilor de informații suplimentare făcute de potențialii ofertanți, vis-a-vis de caracteristicile tehnice ale produselor supuse procedurii de licitație, va facem cunoscute următoarele caracteristici tehnice pe care produsele trebuie să le îndeplinească :

1. Generator electric- -Generator prevazut sa lucreze in conditii grele, de umiditate maxima- versiune inchisa prevazuta cu capac izolat acustic (capsulat-insonorizat). Autoritatea Navala Romana , care functioneaza conform prevederilor HG 1133/2003 si a Ordonantei de Guvern nr.42/1997 , privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare, prin supravegherea tehnica, clasificarea si certificarea navelor impune anumite reguli pentru generatoarele/grupurile electrogene care sunt amplasate/functioneaza pe nave-platforme-instalatii navale:

-Grad protectie : min 56 (sau echivalent)

-Izolatie minim clasa D (sau echivalent)

-Conditii de mediu ambiant -Conform SR HD 478.2.1 S1:2002

-Temperatura maxima +40 gr.C

-Temperatura minima -35 gr.C

-Altitudinea maxima fata de nivelul marii 1000m.

-Umiditatea relativa a aerului 100%.

Nr.R.C.: J27/631/1993
C.U.I.: 3708495
Capital Social: 225.500 Ron

610024 Piatra Neamț, Str. Cuiejdi nr. 6
Cont: RO93 BACX 0000 0045 3771 5000
UNICREDIT TIRIAC BANK SA

Tel: +4(0744)-629743
Fax: +4(0264)456158
e-mail: bognar@aisa.ro



Serviciile Comerciale Romane SA

www.scrsa.ro

Alte caracteristici tehnice generale ale acestor generatoare/grupuri electrogene:

- Generator trifazat, putere nominala min 17 kW, maxim 24 kW ;putere aparenta intre 24 kVA si 30 kVA; min 40 A; frecventa 50 Hz; motor termic aprindere prin compresie; tensiune nominala 230-400V; structura tip ultrasilent; sasiu din otel, acoperit cu pulbere filmata;prevazut cu comutator electric si bord comutator manual(pornire manuala); racire cu aer/apa; rezervor combustibil pentru minim 12 ore de functionare la regim maxim; motor 4 timpi.

- Legarea grupului electrogen la retea (container statie electrica) se va executa de dumneavoastra in cadrul procesului de receptie; cablurile electrice filmate vor fi asigurate de beneficiar.

Administrator
Bognar Attila

Nr.R.C.: J27/631/1993
C.U.I.: 3708495
Capital Social: 225.500 Ron

610024 Piatra Neamț, Str. Cuiejdi nr. 6
Cont: RO93 BACX 0000 0045 3771 5000
UNICREDIT TIRIAC BANK SA

Tel: +4(0744)-629743
Fax: +4(0264)456158
e-mail: bognar@aisa.ro